



**BUREAU
VERITAS**

Industry Division

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS
RECONOCIDO POR EX SECRETARÍA DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERÍA

CERTIFICADO DE TIPO

CERTIFICATE OF TYPE

RESOLUCIÓN M.E. - S.I.C. N° 16/2025

N° BVA / E / 0564 - 18 / Rev.02

Titular / Holder:

TRV DISPOSITIVOS ELECTRONICOS S R L

RODRIGUEZ PEÑA 3235, BARRIO ALTA CORDOBA, CORDOBA
REPÚBLICA ARGENTINA.

Producto Product	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS)		
Marca Trade Mark	TRV		
Modelo/ Referencia de Tipo Model / Type Ref	Ver Anexo 1		
Características técnicas Technical Characteristics	220Vac, 50Hz, Clase I Ver Anexo 1		
Conformidad con Norma (s) Conformity with standard(s)	IEC 62040-1-1: 2002		
Nombre de la Fábrica Factory Name	EAST GROUP CO., LTD		
Dirección de la Fábrica Factory Address	No.6 Northern Industry Road, Songshan Lake Sci.& Tech. Industry Park, Dongguan City, GuangDong, , CHINA		
Nombre del Fabricante Manufacturer Name	EAST GROUP CO., LTD		
Información Adicional Additional Information	El presente anula a los Certificados: BVA/E/0564-18; /Rev.01 Esquema 2 según ISO 17067		Matrícula familia Family number BV: 760 / 7
	Certificado Original BVA/E/ 0564-18 Fecha de emisión original: 16/07/2018		

This certificate is invalid without the annex 1 listed on pag 2 / Este certificado no es válido sin el anexo 1 indicado en pag 2

Issued at / Emitido en

Buenos Aires, 15 de Julio de 2025

Fecha de Vigencia: 03/02/2027

Vencido dicho plazo podrán mantenerse válidos mediante la **CONSTANCIA DE VIGILANCIA** correspondiente, emitida por Bureau Veritas Argentina S.A, por el plazo dispuesto en la misma.

- 1 El presente Certificado no es válido para productos cuyo diseño y/o fabricación hayan sido modificados respecto al de los aprobados. / *This Certificate is invalid whether approved product design is modified.*
- 2 Este Certificado es expedido de acuerdo con los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (revisión 2011) y Condiciones Particulares de Certificación Rev. A. / *This Certificate is issued according to Bureau Veritas General Terms & Conditions of Service (Ed. 2011) and Particular Certification Conditions Rev. A.*
- 3 Este Certificado cubre solamente a la muestra ensayada según el Informe de Laboratorio archivado en Bureau Veritas, y no abre juicio alguno sobre la producción normal del fabricante. / *This Certificate covers only the sample tested according to the Laboratory Test Report filed in Bureau Veritas and does not judge in any form the manufacturer normal production.*

To check its validity phone to (54-11) 4000-8008 / Para verificar su validez, llame al teléfono (54-11) 4000-8008

BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A. – Av. Brasil 55 – 17° Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Rev 01 - 1 / 2



ANEXO 1 / ANNEX 1

CERTIFICADO DE TIPO **CERTIFICATE OF TYPE** **Nº BVA / E / 0564 - 18 / Rev.02**

Technical features and Models of the family 760 / 7
Características técnicas y modelos de la familia 760 / 7

Modelo <i>Model</i>	Características técnicas <i>Technical Characteristics</i>
SINUS 1000	1000VA/800W; 6A; Salida: 220Vca; 4,6 A
SINUS 1000 LT	1000VA/800W; 6A; Salida: 220Vca; 4,6 A
SINUS 1000 RM	1000VA/800W; 6A; Salida: 220Vca; 4,6 A
SINUS 1500	1500VA/1200W; 10A; Salida: 220Vca; 6,2A
SINUS 1500 RM	1500VA/1200W; 10A; Salida: 220Vca; 6,2A
SINUS 2000	2000VA/1600W; 10A; Salida: 220Vca; 9,1A
SINUS 2000 LT	2000VA/1600W; 10A; Salida: 220Vca; 9,1A
SINUS 2000 RM	2000VA/1600W; 10A; Salida: 220Vca; 9,1A
SINUS 3000	3000VA/2400W; 16A; Salida: 220Vca; 13,7A
SINUS 3000 LT	3000VA/2400W; 16A; Salida: 220Vca; 13,7A
SINUS 3000 RM	3000VA/2400W; 16A; Salida: 220Vca; 13,7A

El presente Anexo es parte integral del Certificado de Tipo, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.
This Annex is an integral part of the Certificate of type, and should be read in conjunction with the same.