



# Certificado de Tipo



Certificado según Sistema N° 4 de la Res. ex-S.C.T. N°197/2004 que otorga LENOR S.R.L. – Organismo de Certificación –

<b>Certificado Número:</b>	<b>LCS-1380</b>	
<b>Titular:</b>	TRV DISPOSITIVOS ELECTRONICOS S.R.L.	
<b>Dirección:</b>	Rodríguez Peña 3235, C.P. 5001, Córdoba, Argentina	
<b>C.U.I.T.:</b>	30-69891670-9	
<b>Planta de elaboración del producto:</b>	Zhongshan Guanhong Electronic Co. Ltd.	
<b>Dirección:</b>	N°9 Hongye Road, Zhongshan (528437), Guangdong, China	
<b>Producto:</b>	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS)	
<b>Marca:</b>	TRV	
<b>Modelo:</b>	Ver anexo	
<b>Tensión:</b>	Entrada: 220 V~	Salida: 220 V~
<b>Corriente:</b>	Entrada: Ver anexo	Salida: Ver anexo
<b>Potencia:</b>	Ver anexo	
<b>Clase:</b>	I	
<b>Especificaciones adicionales (según norma aplicable):</b>	50 Hz	
<b>Norma(s) con la(s) cual(es) se certifica el producto:</b>	IEC 62040-1:2008 (Ed. 1.0) + A1:2013	
<b>Laboratorio interviniente</b>	<b>Informe de ensayos N°:</b>	<b>Fecha de emisión del Informe de ensayos:</b>
LENOR S.R.L.	IRU-05-21-5730	19/07/2021

Este certificado se emite de acuerdo a los requisitos establecidos en el PCE-01, Acuerdo de Certificación AC-01, Procedimiento General de Certificación PCG-02 y según la Resolución S.C. 169/2018 sus modificatorias y complementarias.

Este certificado autoriza al titular a colocar sobre los productos certificados el símbolo establecido en el Anexo I de la Resolución 197/2004 de la Secretaría de Coordinación Técnica. No autoriza a colocar ninguna de las marcas de certificación LENOR OCP sobre su producto o embalaje, ni tampoco en publicidades o folletos del fabricante, importador o distribuidor.

**Notas:** Este certificado se complementa con un anexo de una página.

**Firma:**

**Aclaración:**

**Fecha:** 28/07/2021



**Organismo Argentino de Acreditación**

Organismo de Certificación de Productos  
OCP 033

**Vigencia:** Este certificado mantiene su vigencia hasta los 12 meses cumplidos desde su fecha de su emisión. A partir de ese momento, solo es válido si se lo acompaña de las constancias de vigilancia correspondientes.

**Lenor S.R.L. – Organismo de Certificación** – Fraga 1371, C1427BUA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina  
email: [info@lenorcet.com](mailto:info@lenorcet.com)

PCE-01 FII V1 R3



# Certificado de Tipo



## ANEXO

N° de certificado: LCS-1380

<b>Modelo</b>	<b>Corriente entrada</b>	<b>Corriente salida</b>	<b>Potencia</b>
MAC-1000	10 A	4,6 A	1000 VA
MAC-1000-RM			
MAC-1500	10 A	6,9 A	1500 VA
MAC-1500-RM			
MAC-2000	10 A	9,1 A	2000 VA
MAC-2000-RM			
MAC-3000	16 A	13,7 A	3000 VA
MAC-3000-RM			

Fecha: 28/07/2021

Página adicional 1 de 1

*Vigencia: Este certificado mantiene su vigencia hasta los 12 meses cumplidos desde su fecha de su emisión. A partir de ese momento, solo es válido si se lo acompaña de las constancias de vigilancia correspondientes.*

**Lenor S.R.L. – Organismo de Certificación** – Fraga 1371, C1427BUA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina  
email: [info@lenorcet.com](mailto:info@lenorcet.com)

PCE-01 FII V1 R3